



OPOMBA:

v I. fazi bo SE Zlatoličje segment 5 vključena v SN distribucijsko omrežje. Po izgradnji novega 110 kV stikališča v HE Zlatoličje bo v II. fazi vključitev v SN distribucijsko omrežje ukinjena, zgradila se bo kabelska povezava med TP 6 in TP 5 in vse skupaj povezano na 110 kV stikališče.

HSE Invest, d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane...

			Vodja projekta:	Robert Gselman, d.i.e.	E-1781	SE ZLATOLIČJE - SEGMENT 5	hse Invest Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.	ENOPOLNA SHEMA	Vrsta projekta: DGD	Merilo:
			Pooblaščeni inženir:	Saša Stupar, d.i.e.	E-1933				Številka projekta: HIZLFV-7696/2020	
			Sodelavec-projektant:						Klasifi. oznaka Y N - - - - - - - -	
			Obdelal:						Identifikacijska oznaka:	Stran: 1
Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	december 2020	Ime in priimek (podpis):	Ident.št:	Objekt:	Projektant:	Vsebina dokumenta/risbe:	H I Z L F V - 5 E 9 0 0 1	Strani: 1